



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.АТ.ОС002/2.Н.00685

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

«Tüchler Bühnen- und Textiltechnik GmbH».

Адрес: АВСТРИЯ, Rennbahnweg 78, 1220 Wien, Austria.

Телефон: +431400100, факс: +4314001020, e-mail: info@tuechler.at

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение
изготовителя продукции)

«Tüchler Bühnen- und Textiltechnik GmbH».

Адрес: АВСТРИЯ, Rennbahnweg 78, 1220 Wien, Austria.

Телефон: +431400100, факс: +4314001020, e-mail: info@tuechler.at

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Проекционные экраны «Tüchler», основа 100% винил, плотностью от 285 до 650 г/м², марок: Neve, Grey Pearl, Dark Pearl, Black Pearl, Prospect, Sky, Kristall, Frost, Wien, Whitestar Plain, Super 3D, BlackBack, Carbon, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

22 4510

код ТН ВЭД

3920 49 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97;
ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по СНиП 21-01-97;
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – ДЗ с высокой
дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа
токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-712/11-2016 от 01.11.2016 г., ИЛ
ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/2 до
03.08.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), №
СДС.НРС.АТ.001.ОС.05.00361 от 27.06.2016 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт»,
рег. № СДС.НРС.001.ОС.05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.11.2016 по 06.11.2019



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.П. Филатчев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.А. Медведева

001342